

《云南省市政工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 2 页总说明第七条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 2 页总说明第七条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整。
第一册 第二章	第 23 页说明“岩石分类表” 第五行第二列			较硬岩石	较硬岩
	第 26~28、31、32、33、34、 35 页	3-1-77、82、87、107、 127、131、135、139、 142、146	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第二册 第四章	第 125 页	3-2-269、270	干混砂浆罐式搅拌机 公称 储量：20000L 消耗量	—	0.001
			基价	4465.41、5719.01	4465.69、5719.29
			机械费	—、—	0.28、0.28

《云南省市政工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第三册 第一章	第 137 页册说明第五条第一行			……指在混凝土土厂集中搅拌，……	……指在混凝土厂集中搅拌，……
	第 171 页	3-3-168	增加：材料名称、单位、单价、消耗量	无	干混预拌砂浆，m3、443.63、0.020
			基价、材料费	53.49、19.15	62.36、28.02
第三册 第二章	第 204 页	3-3-279	删除：材料名称、单位、单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m3、296.67、0.404	删除
			预拌混凝土 C20 消耗量	8.392	8.796
			基价、材料费	4144.64、3311.66	4167.40、3334.42
第三册 第六章	第 245 页说明第三条		增加说明	三、本章定额顶进土质按一、二类土考虑。	三、本章定额顶进土质按一、二类土考虑，如遇三、四类土，相应定额项目人工、机械乘 1.11。
第七册 第一章	第 657 页说明第八条表格第四列第一行			Φ8	Φ28
第九册 第一章	第 9 页工程量计算规则第十三条		删除“煤气调长器”	十三、……煤气调长器等所占的长度	……等所占的长度
第十册 第一章	第 404 页工程量计算规则第一条			一、……执行《云南省建筑工程计价标准》相应项目。	一、……执行《云南省通用安装工程计价标准》相应项目。
第十册 第三章	第 478 页	3-10-307、308	增加：机械名称、单位、单价、消耗量	无	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L、台班、284.17、0.001
			基价	870.66、812.00	870.94、812.28
			机械费	5.92、4.97	6.20、5.25